



Spett. le

**GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  
CAMPOGALLIANO (MO)**

Vs. Rif. Sig. Goldoni

Ns. Rif Sig. Pinardi

Castel Maggiore 25.03.2021

**Oggetto: VERIFICA POMPA GUASTA ED OFFERTA POMPA NUOVA**

Buongiorno sig. Goldoni,

abbiamo preso visione della rottura del motore della vostra elettropompa marca PENTAIR modello PRIOX 50-800/18T.

Come ovvio, questo tipo di rottura comporta la sostituzione del motore e dalla nostra esperienza sconsigliamo questo intervento di riparazione in quanto sono alte le probabilità che in fase di espulsione dello statore dalla carcassa della pompa, la medesima si possa deformare rendendo impossibile il successivo riutilizzo e questo rende antieconomico l'intervento.

Per questo motivo le proponiamo in alternativa l'acquisto di una nuova elettropompa sommergibile, marca PEDROLLO Tipo VXm 15/50-ST di cui alleghiamo offerta.

Distinti saluti

  
Lorenzo Pinardi