



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359  
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le Provincia di Modena  
Pianificazione Urbanistica, Territoriale e  
Cartografica  
Difesa del Suolo  
[provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

E p.c.  
Comune di Campogalliano  
Settore III Servizi al Territorio  
[protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it](mailto:protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it)

Reggio Emilia,

Allegati n. Rif. Lotus 39784

Oggetto: accordo operativo, ai sensi dell'art. 38 L.R. 24/17 e smi, sugli ambiti elementari 45.35-parte e 47.32, per l'ampliamento della ditta TRASMEC – Servizi al Territorio – Parere di competenza

Premesso che:

- con nota assunta al protocollo del consorzio il 20/05/2020 n. 9014 e 9015, la Provincia di Modena ha convocato il CUAV per la formazione dell'istruttoria preliminare e degli eventuali pareri di competenza,
- il Consorzio di Bonifica ha richiesto integrazioni con lettera assunta al protocollo consorziale n. 10999 del 18/06/2020,
- in data 16/07/2020 sono pervenute per tramite del Comune di Campogalliano le seguenti integrazioni documentali:
  - Relazione idraulica
  - Tavola 2 – Planivolumetrico
  - Tavola 3H – Lesignana tratto tombato
  - Tavola 3I – Lesignana tratto da tombare
  - Tavola 3L – Spostamento tubazioni acquedotto e condotta distribuzione gas
  - Tavola 13 – Planimetria opere idrauliche
  - Tavola 15 – Verde e sezioni ambientali
- l'area oggetto di trasformazione scarica in via indiretta all'interno del Cavo Paussole Monte, in gestione allo scrivente ente,

Considerato che:

- le aree oggetto di trasformazione si avvalgono ai fini di poter smaltire le acque meteoriche di alcune opere esistenti autorizzate dallo scrivente consorzio con i seguenti provvedimenti di concessione precedentemente rilasciati:
  - n. 20856 del 21/02/2011 con oggetto "tombamento canaletta irrigua con spostamento parziale del tracciato, con utilizzo dell'area di risulta per la viabilità e parcheggi sul CANALE di LESIGNANA, scarico acque meteoriche

(indiretto) nello CAVO PAUSSOLO MONTE in Comune di Campogalliano” a favore di TRANSMEC S.P.A

- n. 21593 del 30/07/2012 con oggetto “posa manufatto di scarico acque meteoriche nel CAVO PAUSSOLO MONTE per realizzazione rete fognaria comunale di smaltimento acque meteoriche provenienti dai bacini B3, E2b, E3 e E5 in Comune di Campogalliano” a favore del Comune di Campogalliano
  
- nella cartografia allegata al P.G.R.A. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, la superficie relativa all’area oggetto di trasformazione ricade all’interno della zona P2 (alluvioni poco frequenti: tempi di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) a “rischio potenziale moderato o nullo (R1)” per quanto attiene alla pericolosità idraulica generata dal Reticolo Secondario di Pianura (R.S.P.),
- la vasca di laminazione in gestione al Comune di Campogalliano e ad esso concessionata con il provvedimento richiamato ai punti precedenti non prende in considerazione, fra i bacini contribuenti e considerati nel calcolo idraulico, quello di ampliamento sugli Asset 2 e 3 ma unicamente la porzione destinata a parcheggi auto posta fra Via Stalingrado e Via Ponte Alto
- con le integrazioni documentali viene individuato un ulteriore volume di laminazione interno al comparto in progetto il cui scarico confluirà, attraverso il fosso in fregio alla strada, alla vasca di laminazione di cui al precedente punto;

Tutto ciò premesso, il Consorzio di Bonifica esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere di competenza positivo con le seguenti prescrizioni:

- Modificare la sezione di scarico degli sciolari in progetto su vasca di laminazione prevedendone il taglio a fetta di salame in adiacenza alla scarpa in progetto
- Prevedere la prosecuzione del rivestimento in massi lungo l’intera sezione trasversale fino al raggiungimento del ciglio di sponda lato strada provinciale per una lunghezza di 2 m a monte e a valle
- Rilevata la modesta larghezza idraulica di fondo del tratto terminale della vasca di laminazione (sezione tipo YY di tavola 13) prevedere il rivestimento di fondo e sponde con massi da scogliera antigelivi di spessore 50 cm per l’intera lunghezza del tratto

Per quanto attiene l’interferenza con il Canale di Lesignana la concessione ai sensi del RD n.368/1904 verrà rilasciata all’atto della presentazione del permesso di costruire. Al fine di poter perfezionare il provvedimento sarà necessario procedere alla definizione esecutiva delle modalità di risoluzione dell’interferenza fornendo sezioni trasversali e verifiche statiche del tubo esistente ed in progetto con specifico riferimento ai soprastanti massimi carichi stradali attesi

Per ogni informazione si prega di contattare l’Ing. Ada Francesconi – 0522 443120 – afrancesconi@emiliacentrale.it

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Domenico Turazza

*(firmato digitalmente)*