

IL PRESIDENTE  
DI GARA



COMUNE DI CARPI

Prot. Gen.le n.                      del

Tit. VI CL. 05

**VERBALE VI SEDUTA NON PUBBLICA DELLA COMMISSIONE  
GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA  
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NELLA PROCEDURA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DEI  
VECCHI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ADEGUAMENTO  
ALLE NORME CEI - IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA LUMINOSA.**



\*\*\*\*\*

IL COMMISSARI

L'anno duemilasedici (2016) e questo giorno 16 (sedici)  
del mese di giugno

16-06-2016

alle ore 9.00, nella "Sala Riunioni" della Sede Comunale  
distaccata posta in Carpi, via Peruzzi, n. 2, secondo  
piano.



Sono presenti i signori:

IL SEGRETARIO

- **ING. NORBERTO CARBONI**, nato a Modena il 06-06-1959,  
domiciliato per la carica presso la sede del Comune  
di Carpi, in C.so Alberto Pio, n. 91, Dirigente  
Responsabile del Settore A3 del Comune di Carpi  
(C.F.: 00 184 280 360), agente non in proprio ma  
nella sua veste di Presidente della Commissione  
Giudicatrice, nominata con determinazione



IL PRESIDENTE  
DI GARA



dirigenziale del Settore A3 n. 292 del 26/04/2016, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura aperta di cui all'oggetto;




- **ING. GLAUCO VERZELLONI**, in qualità di Commissario, nominato con la suindicata Determinazione n. 292/2016;
- **ING. MATTEO OLIVIERI**, in qualità di Commissario, nominato con la suindicata Determinazione n. 292/2016;
- **DOTT. GABRIELE LOTTI**, in qualità di Segretario supplente della Commissione Giudicatrice;

**I COMMISSARI**

Sono altresì presenti a titolo di collaboratori tecnici, per quanto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune di Carpi oggetto del presente appalto, il **P.I. Gianni Campedelli** dipendente del Settore A3 e, per quanto riguarda le reti per il trasferimento dei dati presenti sul territorio, il **Dott. Flavio Magnani** del Servizio informativo Associato dell'Unione delle Terre d'Argine;

**IL SEGRETARIO**

- Richiamato quanto riportato nei precedenti "Verbale di apertura plichi" dell' 8-10-2015, "Verbale II seduta pubblica" del 27-11-2015, "Verbale III seduta pubblica" del 7-01-2016, "Verbale I seduta non pubblica della Commissione giudicatrice" del 5-05-2016, "Verbale II



IL PRESIDENTE  
DI GARA



seduta non pubblica della Commissione giudicatrice" del 12-05-2016, "Verbale III seduta non pubblica della Commissione giudicatrice" del 19-05-2016, "Verbale IV seduta non pubblica della Commissione giudicatrice" del 10-06-2016 e "Verbale V seduta non pubblica della Commissione giudicatrice" del 14-06-2016;




- Preso atto che l'attuale seduta della Commissione non ha carattere pubblico, ed è volta alla prosecuzione dell'esame della documentazione tecnica contenuta nel plico 2, così come prescritto al paragrafo D) "Plico 2" del "Disciplinare di gara";


IL COMMISSARI

CIO' PREMESSO:

preliminarmente il signor CARBONI Dott. Ing. NORBERTO, nella sua preindicata qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, apre la presente seduta di gara, e assieme agli altri membri della Commissione procede all'esame delle offerte dei concorrenti relativamente all'elemento di valutazione tecnica B2.4 "Miglioramento riguardante il sistema di telecontrollo" e dei relativi criteri motivazionali di cui al punto B2.4 del paragrafo C) "Oggetto delle integrazioni tecniche migliorative ammesse" del Disciplinare di gara. I membri della Commissione procedono alla lettura e all'esame delle relazioni tecniche e dell'ulteriore documentazione tecnica inerenti l'implementazione del sistema di



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE  
DI GARA



telecontrollo da parte delle ditte concorrenti, rilevando i seguenti elementi di valutazione nonché i seguenti commenti e valutazioni sulle singole offerte:

A) la ditta **IT Srl Innovazione e Tecnologie** propone:

- Numero di quadri elettrici e punti luce interessati dall'intervento di telecontrollo oltre a quelli già previsti a base di gara: 16 quadri e 1220 punti luce, con sistema relativo ai singoli punti luce (punto-punto);
- Tecnologia adottata per la comunicazione tra i diversi dispositivi: sistema a onde convogliate;
- Software utilizzato per la telegestione: Maestro 2.0 di proprietà dell'Amministrazione
- Servizi attinenti al concetto di smart city offerti: predisposizione videosorveglianza, senza offerta dei dispositivi;



IL COMMISSARI



L'offerta è valutata positivamente;


IL SEGRETARIO

B) la ditta **R.ED.EL.Srl** propone:

- Numero di quadri elettrici e punti luce interessati dall'intervento di telecontrollo oltre a quelli già previsti a base di gara: 30 quadri posizionati nel centro storico e 2014 punti luce, con sistema relativo ai singoli punti luce (punto-punto);



IL PRESIDENTE  
DI GARA



- Tecnologia adottata per la comunicazione tra i diversi dispositivi: sistema a radifrequenza (sistema slim 169);
- Software utilizzato per la telegestione: Maestro advanced;
- Servizi attinenti al concetto di smart city offerti: accesso alla rete mediante onde wireless, offerta dispositivo per lettura utenze gas, luce, acqua;



La Commissione valuta positivamente l'offerta ed in particolare viene apprezzato il sistema di telecontrollo e telegestione, oltre al sistema smart city;

**IL COMMISSARI**


C) la ditta **ELETTROIMPIANTI SRL** propone:

- Numero di quadri elettrici e punti luce interessati dall'intervento di telecontrollo oltre a quelli già previsti a base di gara: 6 quadri e 200 punti luce, con sistema relativo ai singoli punti luce (punto-punto);



**IL SEGRETARIO**

- Tecnologia adottata per la comunicazione tra i diversi dispositivi: sistema a onde convogliate;
- Software utilizzato per la telegestione: Maestro 2.3;
- Servizi attinenti al concetto di smart city offerti: predisposizione servizi vari sui predetti 6 quadri;



L'offerta non è giudicata soddisfacente in quanto interessa un numero esiguo di quadri e punti luce;

D) Il **Consorzio CAIEC** propone:

IL PRESIDENTE  
DI GARA



- Numero di quadri elettrici e punti luce interessati dall'intervento di telecontrollo oltre a quelli già previsti a base di gara: 6 quadri posizionati nell'area del centro storico e 494 punti luce, con sistema relativo ai singoli punti luce (punto-punto);
- Tecnologia adottata per la comunicazione tra i diversi dispositivi: sistema wireless;
- Software utilizzato per la telegestione: si cita genericamente un applicativo di telecontrollo disponibile su cloud;
- Servizi attinenti al concetto di smart city offerti: colonnine di ricarica per veicoli elettrici, gestione delle biciclette pubbliche, gestione aree di sosta, controllo del traffico;



IL COMMISSARI


La proposta è giudicata di buon livello dal punto di vista qualitativo, ma limitata quantitativamente;



IL SEGRETARIO

E) la ditta **Hera Luce SRL** propone:

- Numero di quadri elettrici e punti luce interessati dall'intervento di telecontrollo oltre a quelli già previsti a base di gara: 112 quadri con sistema che non prevede interventi sui singoli punti luce;
- Tecnologia adottata per la comunicazione tra i diversi dispositivi: sistema wireless;



IL PRESIDENTE  
DI GARA

- Software utilizzato per la telegestione: si cita genericamente un applicativo per il telecontrollo in tempo reale tramite browser web;
- Servizi attinenti al concetto di smart city offerti: non vengono rinvenuti nell'offerta;



l'offerta è giudicata carente;

Il Presidente e i Commissari alle ore 13 decidono di sospendere l'odierna seduta di gara e stabiliscono la data della prossima seduta riservata ai fini della prosecuzione della valutazione dell'elemento di valutazione B2.4 "Miglioramento riguardante il sistema di telecontrollo", fissando la stessa per il giorno 23/06/2016 alle ore 15,00.

IL COMMISSARI

I plichi 2, recanti la dicitura "OFFERTA TECNICA", vengono presi in consegna e custoditi in apposito scompartimento di armadio chiuso a chiave, a cura del Segretario supplente della Commissione Giudicatrice, fino alla successiva seduta non pubblica del 23/06/2016 alle ore 15,00, nella quale la Commissione proseguirà la valutazione dell'offerta tecnica di cui al plico 2, ed in particolare dell'elemento di valutazione B2.4, secondo le modalità di svolgimento delle operazioni di gara previste ai paragrafi E) e F) del Disciplinare di gara.

IL SEGRETARIO


Alle ore 13,00 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara la fine della seduta di gara.

Previa lettura fattane ai presenti che lo hanno confermato, il presente verbale viene sottoscritto dal Dirigente-Responsabile del Settore Comunale A3-Presidente della Commissione Giudicatrice, dai due Commissari e dal Segretario.

p. IL COMUNE DI CARPI

IL DIRIGENTE-RESPONSABILE DEL SETTORE A3  
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE-

(ING. NORBERTO CARBONI)



I COMMISSARI

(ING. GLAUCO VERZELLONI)



(ING. MATTEO OLIVIERI)



IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(DOTT. GABRIELE LOTTI)

