



SIMBOLOGIA	
	TUBAZIONE IN POLIETILENE DN16 RETE ANTINCENDIO CORRENTE INTERRATA IN APPPOSITO SCAVO SECONDO NORME UNI 10779
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO RETE ANTINCENDIO CORRENTE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO SECONDO NORME UNI 10779
	VALVOLA DI SEZIONAMENTO RETE ANTINCENDIO IN APPPOSITO POZZETTO INTERRATO SECONDO NORME UNI 10779
	ERIANTE UNI 45 COMPLETO DI LANCIA
	ERIANTE SOTTOSUOLO UNI 70

**Studio Professionale
Associato Malaguti**

Malaguti & Associati S.p.A.
Via P. E. Pavesi, 10 - 41012 Carpi (MO)
P.I. 03945490365 - E-mail: malaguti@stabilimento.it

CONTRATTO:
A.I.M.O. ACETIFICI ITALIANI S.R.L.
Via Fornaci n. 12 - 41012 Carpi (MO)

OPERA:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO
INDUSTRIALE AD USO MAGAZZINO SITO IN VIA CARROBBIO
41012 CARPI (MO)

LABORATORIO:
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

DATA	REVISIONE	SCALA	FAVOLA
10 Giugno 2022		1:250	M.01

