

MODULARIO
V.F. - 1

Modena _____

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

A: COMUNE DI CARPI
Settore S5 Opere Pubbliche -Manutenzione della
Città – Servizio Fabbricati

PEC: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it

Risp. al foglio ns prot. n. 11562 del 08/06/2023

Prot.N. _____ Allegati _____

Pratica n° **62564**

OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a Locale di spettacolo e di trattenimento in genere, con capienza superiore a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, in edificio vincolato presso il fabbricato 3 della "Corte di Fossoli", sito nel comune di Carpi – frazione Fossoli -.

Attività n° **65.2.C – 72.1.C** del D.P.R. n.151/2011.

Ditta: COMUNE DI CARPI

In ottemperanza al disposto dell'art.3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per quanto di propria competenza

PARERE DI CONFORMITÀ

del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente quale il D.M. 03/08/2015 e s.m.i. (Codice di Prevenzione Incendi) con le seguenti indicazioni correttive:

- 1) Anche il solaio del soppalco sovrastante la sala sia dotato di resistenza al fuoco almeno pari a 30 minuti;
- 2) Le strategie antincendio proposte per la sala siano estese anche al porticato adiacente costituente a tutti gli effetti prolungamento del compartimento;
- 3) Il soppalco sovrastante la sala sia non utilizzato e tenuto privo di materiale combustibile. Tali limitazioni e divieti siano evidenziati anche dall'apposizioni di appositi cartelli. In caso contrario occorrerà presentare progetto di variante ai fini antincendi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/11 per la preventiva valutazione da parte di questo Comando.
- 4) Il luogo sicuro sia rispondente ai requisiti di cui al par. S.4.5.1 del Codice di p.i.;
- 5) Le vie di esodo esterne, in particolare i camminamenti orizzontali immediatamente all'esterno degli edifici, siano segnalati ed ubicati al almeno 2,50 m da aperture esterne del fabbricato secondo quanto richiesto al par. S.4.5.3.3, commi 1 e 2 del Codice di P.I..
- 6) La segnaletica orizzontale indicante le vie d'esodo esterne sia realizzata secondo quanto previsto al par. S.4.5.9 del Codice di P.I.;
- 7) L'illuminazione di sicurezza fino al raggiungimento del luogo sicuro e quindi anche nelle aree esterne sia realizzata secondo quanto previsto al par. S.4.5.9 del Codice di P.I.;
- 8) Sia garantita la presenza di un congruo numero di addetti al servizio antincendio per la completa attuazione delle procedure di gestione della sicurezza antincendi cui al cap. S.5, per le varie configurazioni d'uso della sala;

- 9) L'eventuale installazione di una caldaia di back up di potenzialità inferiore a 115 kW avvenga nel rispetto del D.M. 08/11/2019 in locale ad uso esclusivo dell'impianto di produzione del calore (art. 3.3.1 del D.M. 08/11/2019), costituente compartimento antincendio con strutture portanti ed elementi costruttivi di resistenza al fuoco almeno pari a 60 ed in materiale incombustibile (art. 3.3.3 del D.M. 08/11/2019);
- 10) Il responsabile dell'attività rispetti di tutto quanto assunto come input progettuale (layout, quantitativi materiali combustibili, ecc.) al fine di non invalidare le soluzioni progettuali inerenti le varie strategie antincendio;
- 11) Per tutto quanto non indicato in relazione tecnica e sugli elaborati grafici sia osservato tutto quanto previsto dal D.M. 03/08/2015 e s.m.e i., ivi comprese le RTV V.12 e V.15.

A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07/08/2012, di seguito elencata:

- a) Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. PIN 2.2-2018 CERT REI), anche tenendo conto di quanto previsto ai paragrafi S.2.12-13-14-15;
- b) Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2018 Dich. PROD);
- c) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:
 - c.1. *Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, protezione scariche atmosferiche;*
 - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;
 - c.2. *Deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti. (METANO).*
 - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA REDATTE SUL MODELLO DI CUI AL DM 37/08 E S.M.I.;
 - DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO REDATTE SUL MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP;
 - CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITÀ REDATTE SUL MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.;
 - c.3. *Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.*
 - DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO REDATTE SUL MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP;
 - CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITÀ REDATTE SUL MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - c.4. *Estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale.*
 - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA REDATTE SUL MODELLO DI CUI AL DM 37/08 E S.M.I.;
 - DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO REDATTE SUL MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - c.5. *Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme, ivi compresa EVAC*
 - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA REDATTE SUL MODELLO DI CUI AL DM 37/08 E S.M.I..
- d) Dichiarazione a firma del progettista antincendi attestante la corretta e completa installazione di tutta la segnaletica richiesta dal D.M. 03/08/2015 e s.m.i.;
- e) Dichiarazione a firma congiunta del responsabile dell'attività e del progettista antincendio attestante l'avvenuta, dettagliata e corretta predisposizione della GSA in esercizio (S.5.7) ed in emergenza (S.5.8), relativamente a tutte le misure previste nel progetto antincendio, e rendendo disponibili sul posto tutta la specifica documentazione in merito (es. designazioni figure struttura organizzativa, elenco addetti al servizio antincendio e attestati formativi, piano di emergenza, registro dei controlli, piano di emergenza, ecc.);
- f) Specifiche degli impianti di controllo dell'incendio (Rete idranti) e di rivelazione incendi, secondo la definizione di cui al punto G.1.14 comma 12 del Codice di p.i., a firma di professionista antincendio;

- g) Dichiarazione, a firma del progettista antincendio, attestante il numero e i tipi dei presidi antincendio e di sicurezza presenti (estintori, idranti, irai, ecc.);
- h) Nota tecnica di riscontro puntuale ed elaborati grafici aggiornati di supporto redatti ai fini antincendio, a firma congiunta del progettista antincendio e del responsabile dell'attività, da cui si evinca l'avvenuto puntuale recepimento di tutto quanto sopra richiesto.

La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica

(DVD Mario Cacciottoli)



IL RESPONSABILE AREA II

(DVD Walter Melotti)



