

Dipartimento di Sanità Pubblica
Commissione Nuovi Insempiamenti Produttivi
Distretto di Carpi

Al Responsabile
Sportello Unico Attività Produttive
Unione delle Terre d'Argine
suap@pec.terredargine.it

OGGETTO: N. SUAP 1770/22
Cantina di Carpi e Sorbara – Soc. Agricola cooperativa
Via Cavata, 14 - Carpi
Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea
in modalità sincrona ex art. 14 c. 2 della L. 241/90.
Parere di competenza ai sensi della DGR 193/2014 in quanto
attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con
la salute e con l'ambiente.

La Commissione per i Nuovi Insempiamenti Produttivi (NIP), ad evasione della richiesta in oggetto, da voi trasmessa in data 05/08/2022 con prot. 65298, a noi pervenuta con prot. n. 58000/22, pari data;

effettuato l'esame della documentazione allegata alla domanda ai fini della valutazione dei requisiti igienico sanitari prodotta dalla ditta Cantina di Carpi e Sorbara – Soc. Agricola cooperativa;

in conformità a quanto indicato dal punto 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 193/2014,

valutato che trattasi di *“Nuova costruzione in ampliamento del complesso produttivo della Cantina di Carpi e Sorbara – Soc. Agricola cooperativa, con richiesta di variante urbanistica ai sensi art. 53 della L.R. n. 24/2017”*

esprime **parere favorevole** per gli aspetti di competenza alle seguenti condizioni:


1. La copertura del fabbricato su cui sono previste superfici illuminanti e/o pannelli fotovoltaici e/o impianti tecnologici devono incorporare misure e/o sistemi di sicurezza che, in modo permanente, consentano l'esecuzione in sicurezza dei futuri lavori di manutenzione, verifica, riparazione, ecc. con particolare riferimento all'accesso e allo stazionamento in quota dei lavoratori addetti.

In particolare le misure ed i sistemi di sicurezza devono:

- consentire l'accesso alla copertura;
- impedire la caduta verso l'esterno del fabbricato;
- impedire la caduta verso l'interno attraverso lo sfondamento di eventuali superfici non portanti (lucernari, shed, altro);
- consentire il superamento dei vari dislivelli eventualmente presenti in copertura.

Nel caso vengano installate linee vita e ancoraggi l'intero sistema deve:

- garantire la continuità di aggancio su tutta la copertura (dal punto di accesso previsto a tutta l'area della copertura se non integrato da altre misure di protezione quali parapetti lungo i bordi esterni e perimetralmente alle superfici non portanti come lucernari, shed, altro);
- considerare l'effetto pendolo in caso di caduta del lavoratore.



L'insieme delle misure/dispositivi installati deve essere certificato.

Le modalità di utilizzo del sistema, con specifica del numero di addetti previsti e i dispositivi di protezione individuali necessari deve essere formalizzate in un documento a disposizione di chiunque acceda alla copertura in futuro.

2. Relativamente alle cisterne:

- l'intero percorso realizzato per il raggiungimento in quota delle bocche di carico delle cisterne deve essere continuo, sicuro e impedire il rischio di caduta;
- le scale, i pianerottoli, le passerelle, i ripiani devono essere dotati di idonei parapetti su tutti i lati verso il vuoto;
- le scale, se del tipo "alla marinara", devono essere dotate in modo permanente di un dispositivo anticaduta di tipo guidato (linea di ancoraggio rigida) che, una volta collegato al DPI indossato dal lavoratore, impedisca la caduta accidentale dello stesso durante la salita/discesa;
- le bocche di carico e di ispezione collocate in sommità devono essere protette contro la caduta all'interno delle cisterne;
- infine deve essere valutato il rischio da ambienti confinati sospetti di inquinamento da sostanze chimiche o tossiche e di conseguenza devono essere adottate le idonee misure tecnico-organizzative.

Distinti saluti.

**Il Coordinatore della
Commissione NIP**
Dr. Stefano Galavotti

Elementi contabili AUSL (seguirà nota di addebito indirizzata alla ditta richiedente)

| Estremi pratica | Ragione sociale e indirizzo | Partita IVA | Codice SDI | Codice tariffa | Importo |
|-----------------|---|-------------|------------|----------------|---------|
| 95563 | Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa | 02258300363 | | SP11302 | € 73,00 |